Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglich@mail.ru

Предписание N 61/ 1 /1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному общеобразовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа № 2
директору Серовой Елене Германовне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору № 61 от 15.05.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 22 мая 2019 года государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Стадухиным Александром Олеговичем проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2, расположенного по адресу: 152615, Ярославская область, Угличский район, город Углич, Студенческий городок, 2. Проверка проведена в присутствии Серовой Елены Германовне – директора МОУ СОШ № 2.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отразить в инструкции о мерах пожарной безопасности допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	Подпункт "л" пункта 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (далее ППР в РФ). *В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:* *л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.*	05.08.2019г.	

2.	Определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	Пункт 3 ППР в РФ, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 *Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. .*	05.08.2019г.	
3.	Оборудовать аварийным эвакуационным освещением проходы (коридоры) и лестницы здания, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.	ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1); п.7.74 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (с Изменением N 1). Пункт 43 ППР в РФ. *Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.*	18.05.2020г.	
4.	Исключить размещение горючих материалов (мебели) около электрощита в помещении кухни на 1-ом этаже (помещение № 5 по тех. паспорту).	Подпункт "ж" пункта 42 ППР и РФ *Запрещается:* *ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;*	05.08.2019г.	
5.	Организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов.	Пункт 55 ППР в РФ. *Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.*	05.08.2019г.	
6.	Оборудовать помещения объектов (здание школы, здание спортзала) дымовыми пожарными извещателями. *В соответствии с СП 5.13130.2009 (приложение М п. 3), НПБ 88-2001 (При-*	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; НПБ 110-03 п. 3, п. 38 табл. 3; НПБ 88-2001 п. 12.16, Приложение 12 п. 3; ППР в РФ п. 61; СП 5.13130.2009 п. 13.1.10, 13.3.2, приложение М п. 3	18.05.2020г.	

	ложение 12 п. 3), НПБ 110-03 (п. 3, п. 38 табл. 3) помещения на объекте следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями			

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского
и Большесельского районов Ярославской области
по пожарному надзору _____ Стадухин А.О.
(подпись)

М.П.

«06» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ Серова Е.Г. директор МОУ СОШ №2
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«06» июня 2019 г.